

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ  
ਦਫਤਰ: ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ /ਵਣਜ,ਪਟਿਆਲਾ  
(ਬਿਲਿੰਗ ਭਾਗ)

ਵਣਜ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰ:38  
ਮਿਤੀ :26/10/2012

ਵੱਲ : ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇੰਨ-ਚੀਫ/ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ (ਵੰਡ)  
ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ

ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ: 1680/84 /ਡੀ.ਬੀ.- 121 ਮਿਤੀ 26/10/2012

**SUB: Empanelment of firms for private sale of 11 KV pilfer resistant metering panels (CT PT units), with accuracy of CTs as 0.2 S & PTs as 0.2 to Open Access consumers/ prospective consumers of PSPCL against T.E no.MQP-33.**

M/s Mehru Electrical and Mechanical Engineers(p) Ltd,E-1247&SP-2180 Kharani RIICO IND AREA, Bhiwadi,Rajasthan-301019 is hereby empanelled for private sale of 11 KV pilfer resistant metering panel housed with 3 Nos. Dry type 11 KV CTS conforming to IS:2705 (Part I& II), 1 No. 3- Phase Dry Type PT conforming to IS:3156 (Part I&II) and having meter compartment for installation of Trivector /Bivector Meter along with check meter complete with wiring, cables glands etc. with accuracy of CTs as 0.2 S & PT as 0.2 to Open Access consumers/ Prospective consumers of PSPCL at all inclusive MRP of Rs 1,23,629.70/- (Rupees One Lac Twenty Three Thousand Six Hundred Twenty Nine & Paise Seventy only). These units shall confirm PSPCL specification No.MQP-33.


During manufacturing the following shall be complied with by the manufacturer:-

- 1) On the name plate the words "Private Sale CT/PT unit under PSPCL Jurisdiction" shall be written.
- 2) Name of firm i.e. M/s Mehru Electrical and Mechanical Engineers (p) Ltd, E-1247 & SP-2180 Kharani RIICO IND AREA, Bhiwadi,Rajasthan-301019 with indelible ink shall be clearly written on the cubicle.
- 3) MRP(Max. Retail Price) should be indicated on each unit.
- 4) 100% testing and sealing by PSPCL of all the units sold to consumers/ prospective consumers of PSPCL shall be carried out in ME labs of PSPCL before installation at consumer premises.

The above empanelment shall be valid for a period of one year from 15/10/2012.


Meticulous compliance of the above instructions be ensured.

This issue with the approval of competent authority.

  
Dy. Chief Engineer/Billing  
For CE/Commercial  
PSPCL, Patiala

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

1. ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਪੰ:ਸ:ਪਾ:ਕਾ:ਲਿਮ:,ਪਟਿਆਲਾ।
2. ਸਾਰੇ Directors, ਪੰ:ਸ:ਪਾ:ਕਾ:ਲਿਮ:,ਪਟਿਆਲਾ।
3. ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
4. ਸਕੱਤਰ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਇੰਡ: ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
5. ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਫਾਇਨਾਂਸ ਟੂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਐਕਸ ਆਫਿਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰ.ਰਾ.ਪਾ.ਕਾ:ਲਿ:., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
6. ਸਕੱਤਰ/ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਸ.ਸੀ.ਓ 220-221, ਸੈਕਟਰ 34 ਏ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
7. President State Dispute Redressal Commission (Pb) SCO No.3009-3010, Sector-22, Chandigarh
8. Ombudsman, Electricity Punjab 66 KV Grid Sub Station, Plot No. A-2, Industrial Area, Phase-I SAS Nagar, Mohali.
9. ਚੀਫ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਉਦਯੋਗ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰ-17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
10. ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
11. EIC/PP&R, PSPCL, Patiala
12. CE/ARR & TR, PSPCL, Patiala
13. Financial Advisor, PSPCL, Patiala
14. ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਪਟਿਆਲਾ
15. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਚੈਅਰਮੈਨ (ਫੋਰਮ),ਪੀ-1, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
16. Chief /Administration& IR,PSPCL,Patiala
17. Chief Engineer/Metering,PSPCL,Patiala
18. ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਆਈ.ਟੀ., ਪੰ:ਸ:ਪਾ:ਕਾ:ਲਿਮ: ਪਟਿਆਲਾ for uploading on the website.
19. Dy. CE/Sales-I, Dy. CE/Sales-II, PSPCL, Patiala

  
ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਬਿਲਿੰਗ  
ਵਾ: ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਵਣਜ  
ਪੰ:ਸ:ਪਾ:ਕਾ:ਲਿਮ:, ਪਟਿਆਲਾ